



# 产品推荐书

120 万大卡卧式生物质导热油炉

联系人员：

联系电话：

单位地址：河南省周口市太康县恒  
信工业园

河南省恒信锅炉制造有限公司

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、配质清单 .....            | 3  |
| 二、技术参数: .....           | 4  |
| 三、公司简介: .....           | 4  |
| 四、公司资质与产品展示 .....       | 6  |
| 五、设备简介及特点 .....         | 11 |
| 一、概述 .....              | 11 |
| 二、产品特性及规格 .....         | 12 |
| 三、结构特性 .....            | 12 |
| 四、管子流速的确定 .....         | 13 |
| 五、应用范围 .....            | 13 |
| 六、工艺流程 .....            | 14 |
| 七、导热油的选择 .....          | 14 |
| 八、主要设计依据 .....          | 15 |
| 六、客户来访 .....            | 16 |
| 七、设备支持 .....            | 17 |
| 八、安全、质量保证措施 .....       | 18 |
| 1、安全保证措施 .....          | 18 |
| 2、质量保证措施 .....          | 18 |
| 九、售后服务承诺 .....          | 20 |
| 1、服务体系 .....            | 20 |
| 2、售前服务 .....            | 20 |
| 3、售后服务 .....            | 20 |
| 4、规范化的服务标准 .....        | 20 |
| 5、星级服务 1、2、3、4 模式 ..... | 20 |
| 6、技术服务与联络 .....         | 21 |
| 7、组织保证 .....            | 21 |
| 十、厂区环境 .....            | 22 |
| 十一、公司寄语 .....           | 25 |

## 一、配质清单

## YGW-1400-SCI 有机热载体炉产品配置清单

| 序号        | 产品名称         | 产品型号/规格         | 单位         | 数量 | 产地・品牌 | 备注    |
|-----------|--------------|-----------------|------------|----|-------|-------|
| 一         | 锅炉主机         |                 |            |    |       |       |
| 1         | 锅炉主机         | YGW-1400SCI     | 台          | 1  | 河南恒信  |       |
| 2         | 燃烧底座         |                 | 台          | 1  | 河南恒信  |       |
| 3         | 引风机          | 7.5KW           | 套          | 1  | 新乡风机厂 |       |
| 4         | 炉排           | 标配              | 套          | 1  | 河南恒信  |       |
| 5         | 烟囱           | 本体配套            | 米          | 9  | 河南恒信  |       |
| 6         | 烟囱螺丝螺母       | M12×35          | 套          | 20 | 河南郑州  |       |
| 二         | 电器系统         |                 |            |    |       |       |
| 1         | 控制系统         | HXDK-120        | 台          | 1  | 河南恒信  | 触屏彩屏式 |
| 2         | 热电偶          | WRE（0-500℃）     | 个          | 2  | 购销配套  |       |
| 3         | 电接点压力表       | Y-150（0-1.6MPa） | 个          | 2  | 购销配套  |       |
| 4         | 双金属温度计       | 0~400℃          | 块          | 2  | 购销配套  |       |
| 5         | 压力表弯         | 厂标              | 个          | 2  | 河南郑州  |       |
| 三         | 油路系统-热源循环泵   |                 |            |    |       |       |
| 1         | 热油循环泵        | 22KW            | 台          | 2  | 购销配套  |       |
| 2         | 注油泵          | 1.5KW           | 台          | 1  | 购销配套  |       |
| 四         | 本体配套辅机及阀门    |                 |            |    |       |       |
| 1         | 过滤器          | 厂标              | 台          | 1  | 河南郑州  |       |
| 2         | 油气分离器        | 厂标              | 台          | 1  | 河南恒信  |       |
| 3         | 高位油槽         | 厂标              | 台          | 1  | 河南恒信  |       |
| 4         | 低位油槽         | 厂标              | 台          | 1  | 河南恒信  |       |
| 5         | 液位计          | 厂标              | 套          | 2  | 河南郑州  |       |
| 6         | 注塞阀          | J13W-160P       | 个          | 2  | 河南郑州  |       |
| 7         | 截止阀(高温)      | PN1.6 DN100     | 台          | 2  | 河南郑州  |       |
| 五         | 锅炉产品出厂随机技术资料 |                 |            |    |       |       |
| 1         | 产品质量证明书      | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 河南恒信  |       |
| 2         | 安装使用说明书      | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 河南恒信  |       |
| 3         | 制造许可证复印件     | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 河南恒信  |       |
| 4         | 产品总装图        | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 河南恒信  |       |
| 5         | 产品本体图        | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 河南恒信  |       |
| 6         | 产品管道仪表图      | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 河南恒信  |       |
| 7         | 产品地基图        | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 河南恒信  |       |
| 8         | 计算结果汇总表      | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 河南恒信  |       |
| 9         | 监督检验证书       | YGW-1400SCI     | 份          | 1  | 周口锅检  |       |
| 六         | 客户选配         |                 |            |    |       |       |
| 1         | 除尘器          | 湿式              | 台          | 1  | 河南恒信  |       |
| 2         | 节能器          | 管式              | 台          | 1  | 河南恒信  |       |
| 3         | 上料装置         | 颗粒输送总成          | 套          | 1  | 河南恒信  |       |
| 以上全套总价合计： |              |                 | 元整（¥：.00元） |    |       |       |
| 注：        |              |                 |            |    |       |       |

## 二、技术参数：

YGW-1400-SCI 生物质导热油炉数据表

|                 |                            |                         |            |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 型号              |                            | YGW-1400-SCI            |            |
| 额定热功率           |                            | 1400KW                  |            |
| 设计计算压力          |                            | 1.45MPa                 |            |
| 额定工作压力          |                            | 1.0MPa                  |            |
| 额定出口油温          |                            | 310° C                  |            |
| 额定回油温度          |                            | 290° C                  |            |
| 受热面积            | 辐射受热面                      | 15.82m <sup>2</sup>     |            |
|                 | 对流受热面                      | 74.03m <sup>2</sup>     |            |
|                 | 节能器受热面                     | 21.36m <sup>2</sup>     |            |
| 本体储油量           |                            | 1.57m <sup>3</sup>      |            |
| 炉排有效面积          |                            | 2.55 m <sup>2</sup>     |            |
| 热效率             |                            | 84.09%                  |            |
| 炉内介质阻力          |                            | 90924Pa                 |            |
| 排烟温度            |                            | 146.9℃                  |            |
| 设计燃料            |                            | 生物质成型颗粒                 |            |
| 燃料消耗量           |                            | 300Kg/h; 颗粒热值参照 4000 大卡 |            |
| 外形尺寸（直径 x 高）mm  |                            | Φ2450×5320              |            |
| 上炉体尺寸（直径 x 高）mm |                            | Φ2450×4220              |            |
| 下炉体尺寸（直径 x 高）mm |                            | Φ2450×1100              |            |
| 大件运输重量/T        |                            | 18                      |            |
| 配套热油循环泵规范       |                            | 配套补油泵规范                 |            |
| 型号              | WRY100-65-230              | 型号                      | KCB18.3    |
| 流量              | 100m <sup>3</sup> /h       | 转速                      | 1400 r/min |
| 扬程              | 55m                        | 额定压力                    | 1MPa       |
| 电机功率            | 22KW                       | 电机功率                    | 1.5KW      |
| 配套引风机规范         |                            | 配套电控规范                  |            |
| 型号              | Y5-47 N05C                 | 型号                      | HXDK-120   |
| 流量              | 5360-9870m <sup>3</sup> /h | 控制范围                    | 320° C     |
| 全压              | 2265-1549Pa                | 本体结构                    | 箱式         |
| 电机功率            | 7.5KW                      | 固定方式                    | 挂式         |

### 三、公司简介：



河南省恒信锅炉制造有限公司始建于2006年，厂区位于河南省周口市太康县张集镇G311国道路北，距周高速和永登高速出口1公里，生产和交通条件便利，地理环境优越，恒信锅炉是具有B级锅炉制造许可和D级压力容器制造许可的企业，公司已通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三大认证。近年来与多家科研单位和院校合作，目前主要有中船713所技术合作单位，西安交大热能技术合作单位，河南大学试点合作单位。恒信锅炉总投资9600万元，厂区占地3万多平方米，主建车间6千平方米，拥有多种大型专用生产设备，埋弧自动焊机、35mm卷板机、80mm摇臂钻床、铣边机、剪板机、卧式车床、取边机、车床、电动吊车、叉车等，公司具有B级锅炉制造资格，由专业锅炉热能团队，其中高级工程师2人，工程师助理6人，各类技术人员25人，车间技术人员206人，年生产能力4000蒸吨。主要产品：蒸汽锅炉；蒸汽发生器；热风炉，热水锅炉，导热油锅炉，压力容器，燃气锅炉，燃油锅炉，电磁锅炉，燃油气真空热水锅炉，电真空热水锅炉，相变间接热水锅炉，冷凝真空热水锅炉，供暖锅炉，洗浴锅炉、开水锅炉、烘干热风锅炉，链条炉排手烧锅炉，卧式三回程全自动蒸汽锅炉，燃油开水锅炉，燃气茶炉，电蒸汽开水锅炉，电蒸汽锅炉，电蒸汽发生器，电热水锅炉，汽水两用锅炉，燃油蒸汽发生器，燃气蒸汽发生器，电蒸汽发生器，燃油热风炉，燃气热风炉，生物质热风炉，生物质汽水锅炉，生物质蒸汽发生器，蒸汽储罐，空气储罐，分汽包，分汽缸，非标容器，木材防腐罐，木材浸注罐等系列产品，欢迎订购。

公司秉承服务客户、做百年企业的崇高精神，建卧了产品售前咨询和售后服务体系，有完善的质保档案，快速解决产品的安装、使用、维修等实际问题，给客户id提供稳定可靠的技术支持。质量是企业生命，恒信锅炉秉承品质先行的理念，让用户放心是我们对您的郑重承诺。从锅炉设备工程的设计、选型、运输、安装、检验、调试等各个环节，我们都将充分考虑到您的需求，都充分想到了您的关注。我们将坚持不懈的狠抓质量，孜孜不倦地追求完美。河南恒信锅炉制造有限公司售后服务按国家新“三包”规定执行，提供全方位的工程售后服务。在国内三十多个省一百多个市区域，执行专业的服务理念，全程待命。产品工程质量、改造升级等问题，我们都将以用户为中心全程跟踪、定期维护、定期保养，让一切问题都能迎刃而解。

## 四、公司资质与产品展示

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment  
People's Republic of China

编号: TS2141019-2025

单位名称: 河南省恒信锅炉制造有限公司

住 所: 太康县张集镇 311 国道北侧(背座堂村西)

制造地址: 河南省周口市太康县张集镇 311 国道北侧(背座堂村  
西)

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

| 许可项目                            | 许可子项目 | 许可参数                                       | 备注 |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|----|
| 锅炉制造(含安<br>装(散装锅炉除<br>外)、修理、改造) | 锅炉(B) | 额定出口压力小于等于<br>2.5MPa 的蒸汽和热水锅<br>炉; 有机热载体锅炉 | /  |

发证机关: 河南省市场监督管理局

发证日期: 2021 年 2 月 9 日

有效 期: 2021 年 2 月 9 日 至 2025 年 2 月 8 日









## 五、设备简介及特点

### 一、概述

YGW-×SCI 有机热载体炉，Y 代表有机热载体炉类型为液相炉的代号，G 代表适用燃烧设备为其它炉排（包括活动炉排、固定炉排等）的代号，L 代表炉体安置型式为立式的代号，× 代表热功率 KW，SCI 代表适用燃料为生物质成型燃料。

有机热载体炉（简称加热炉）是一种新型的供热设备，以生物质为燃料及烟道气为热源，以导热油为热载体通过循环油泵强制热载体液相循环，将热量输送给用热设备后，再返回加热炉重新加热的高温、低压、节能设备，供热温度可高达 340℃，而一般在工作压力 1.0MP<sub>a</sub> 以下，因为工作在液相状态，安全可靠。

锅炉的安装使用应符合 TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》、GB/T17410-2008《有机热载体炉》、GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》的要求。锅炉及系统内液相有机热载体总注入量大于 5m<sup>3</sup> 时，应按照 TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》10.2.3.6 的要求装设安全保护装置。

锅炉房系统设计时，应当在保证安全性能的前提下，充分提高能源利用效率，减少水、电、自用热以及其它消耗，促进热能回收和梯级利用。锅炉房设备布置时应当尽量减少管道、烟风道的长度及其弯头数量，以减少流动阻力。锅炉炉墙、烟风道、各种热力设备、热力管道以及阀门应当具有良好的密封和保温性能，当周围环境温度为 25℃ 时，距门（孔）300mm 以外的炉体外表面温度不得超过 50℃，炉顶不得超过 70℃，各种热力设备、热力管道以及阀门表面温度不得超过 50℃。锅炉介质参数的选取应当满足使用要求，不应当使锅炉的额定出口压力和温度与使用的压力和温度相差过大。

本炉具有的安全附件及安全保护控制功能装置：

a) 超温报警控制：进出口油温显示热电偶 XMT-122；根据设定值控制有机热载体炉燃烧，加热炉进出口油温超过最高给定值，控制柜报警，同时联锁有机热载体炉的风机停止工作。

b) 差压报警控制：差压报警装置 XMT-2002；加热炉进出口油的差压低于给定值，控制柜报警，同时联锁有机热载体炉的风机停止工作。

c) 出口超压报警控制：电接点压力表 YX-150。

加热炉出口油的压力大于压力表给定值，控制柜报警，同时联锁有机热载体炉的风机停止工作。

d) 出口温度控制与燃烧系统联锁，温度降低，风机加大，温度升高，风机减小。

e) 流量控制：流量增大，风机加大，流量减小，风机减小。流量低于设定值时，同时联锁有机热载体炉的风机停止工作。

f) 高位槽(膨胀槽) 液位控制，报警 UQK-02

g) 当锅炉系统内有机热载体总注入量大于  $5\text{m}^3$  时，按照 TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》10.2.3.6 条的要求装设安全保护装置。

## 二、产品特性及规格

1、结构合理，技术先进，占地面积少，外形体积小，外形美观，管理简便，热效率高，具有显著的节能效果和经济效益，与国外同类产品相比，结构有独特之处。炉型有立式、卧式。

2、受热面布置合理，导热油使用寿命长。烟气排放符合国家环境保护标准 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》的要求。

3、温度调节精确可靠，配有完整的运行控制和安全监测装置，自动化程度高，工人劳动强度低。

## 三、结构特性

### 1、 烟气流向：

本台锅炉采用立式活动炉排型式。烟气流程为：从炉门加的燃料在炉膛内燃烧，高温烟气通过内盘管吸热后。在内圈盘管出口进入内圈与外圈之间的通道内进行流动，形成第一回程。经外圈与外部保温之间的通道内流动，形成第二个回程。最后烟气经出口烟箱进入后部烟道，依次经过节能器（或空气预热器）、除尘器、引风机后进入烟囱，最后经烟囱排入大气。炉渣通过炉排晃动，落入地基内，然后人工出渣。

### 2、 结构特性与规格：

1) 炉体的受热面采用内、外盘管，管子双圈分别 32、32 圈，管子尺寸为  $\phi 57 \times 3$ ，内、外圈串联一起；热载体从进油集箱、外盘管进入内盘管、出油集箱，进出油集箱规格为  $\phi 89 \times 4$ 。

2) 进、出油集箱采用 PN16，DN80 规格，用  $\phi 89 \times 4$  的管子制作，材料为 20(GB/T3087-2008)。

3) 温度计接口、压力计接口采用 DN15 的接口，接管接采用  $\phi 22 \times 4$ 。

4) 锅炉主机分上、下两体，上体为锅炉本体，下体为燃烧室底座。两部分在用户现场组装就位，两者之间用  $\delta 30$ - $\delta 50$  厚硅酸铝纤维层垫入。

#### 四、管子流速的确定

GB/T17410-2008《有机热载体炉》中推荐流速：

辐射段， $V_1 > 2\text{m/s}$ ； 对流段， $V_2 > 1.5\text{ m/s}$

计算结果： 内盘管内为  $V_1 = 2.74\text{m/s}$ ，外盘管内为  $V_2 = 2.74\text{m/s}$ 。

#### 五、应用范围

生物质成型燃料是在燃料应用上的一项重大科研成果，它是利用秸秆、水稻秆、薪材、木屑、花生壳、瓜子壳、甜菜粕、树皮等所有废弃农作物，经粉碎-混合-挤压-烘干等工艺，最好制成颗粒状燃料。它的原材料分布广泛，加工工艺先进，生物质能颗粒料以绿色煤炭著称，是一种洁净能源。作为锅炉的燃料，它的燃烧时间长，强化燃烧炉膛温度高，而且经济实惠，同时对环境无较大污染，可代替木柴、煤、天然气，是高效节能的环保产品。生物质挥发分高更容易燃烧且反应剧烈，适合在较低的温度范围内燃烧，燃料热值低、受到灰烬包裹和空气渗透困难的影响，未燃尽程度高、水分高，密度小，灰尘含量大。独特的燃烧室和二次风设计、炉膛内采用了耐热混凝土整体浇注的高效节能炉拱，改善了燃料着火条件，采用独立风室，达到了合理布风，使炉膛内形成一个有利于燃烧的空气动力场，强化了燃烧，使得燃烧温度高、燃烧效率高（85%）。

有机热载体炉具有供热温度高、工作压力低、节约能源的特点，可广泛应用于多种工业加热过程。代替电、蒸汽等加热，提高生产率。

- （1）、石油化学工业：聚合、熔融、缩合、蒸馏、脱  $\text{H}_2$ 、强制保温。
- （2）、油脂工业：脂肪酸蒸馏、油脂分解、浓缩、酯化、真空脱臭。
- （3）、合成纤维工业：聚合、熔融、纺丝、延伸、干燥。
- （4）、纺织印染行业：热定型、热熔染色、焙烘、轧光、烘干、热风拉幅。
- （5）、塑料及橡胶工业：热压、热延、挤压、硫化成型、轧光、喷射注机、胶浆搅拌机、传送带式烘干机。
- （6）、造纸工业：干燥、波纹纸加工、轧光机、涂胶浆辊筒。
- （7）、木材工业：多合板、密度板热压成型、木材干燥、汽蒸设备。
- （8）、建材工业：石膏板烘干、沥青加热、沥青混凝土、乳化沥青、混凝土构件养护、干燥设备、油毡生产线。

- (9)、机械工业：喷漆印花烘干、装配处理、清洗烘干。
- (10)、食品工业：烘烤面包、烘干饼干、蒸煮锅、高压釜、传送带式烘干机。
- (11)、空调工业：工业厂房及民用建筑采暖。
- (12)、电器设备工业：轧光机、压板机、真空锅、烘干机。
- (13)、炼焦工业：储气罐、混合站、分配站。
- (14)、金属和铸造工业：脱脂池、磷酸盐处理设备、焙烘机（房）、砂芯烘干。
- (15)、洗涤剂工业：蒸煮锅、高压釜、传送带式烘干机、脂肪分解设备、蒸馏塔。
- (16)、脂肪和油漆工业：高压釜、干燥机、蒸馏罐、蒸煮设备。
- (17)、汽车工业：隧道式烘房、脱脂浴池、磷酸盐处理设备。
- (18)、碳素工业：石墨电极、碳素制品、沥青溶化、混捏锅加热、挤压成型。

## 六、工艺流程

加热炉由燃烧系统、供热系统、电气系统所组成。本厂为客户成套供应加热炉的主机和辅机以及有关的技术文件。

### (1)、燃烧系统：

热载体炉包括：换热主机、燃烧室、节能器、烟囱等。

(2)、供热系统包括：炉体、储油槽、膨胀槽、循环泵（两台其中一台备用）、注油泵、过滤器、油气分离器等。

(3)、电器系统包括：电器控制器及其检测仪表。

(4)、技术文件：安装和使用说明书、强度计算书汇总表、产品质量证明书、产品出厂清单、总图、本体图、监测仪表安装图、有机热载体炉供热工艺流程示意图、有机热载体炉基础图。

## 七、导热油的选择


导热油的选用对热油炉系统的安全、寿命及使用性能有很大的影响。我国目前生产的导热油有多种，每种导热油均有其使用温度范围，决不允许超温使用。热油炉加热物料时，导热油和被加热物料之间须有一定温差，且导热油的最高温度不得超过其允许最高使用温度，因此，

选择导热油时应使其允许最高使用温度适当高于实际最高使用温度。根据经验，导热油的允许最高工作温度应高于实际使用温度 20-50℃。

## 八、主要设计依据

- 1、TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》；
- 2、GB/T17410-2008《有机热载体炉》；
- 3、GB/T16507.1~16507.8-2013《水管锅炉》；
- 4、GB50211-2014《工业炉砌筑工程施工及验收规范》；
- 5、GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》
- 6、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》；
- 7、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》；
- 8、TSG G0003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》；
- 9、GB24747-2009《有机热载体安全技术条件》等；
- 10、NB/T47062-2017《生物质成型燃料锅炉》
- 11、《层状燃烧及沸腾燃烧工业锅炉热力计算方法》；
- 12、《锅炉设备空气动力计算标准方法》；
- 13、NB/T47055-2017《锅炉涂装和包装通用技术条件》等。

## 六、客户来访



## 七、设备支持



钻床



大型管管对接设备



120m蛇形弯管机生产线



大型卷板机

## 八、安全、质量保证措施

### 1、安全保证措施

生产必须安全、安全促进生产，坚持文明安全生产是施工质量。施工工期的重要保证。

(1) 工地除设专职安全员外，坚持贯彻生产必须管安全的原则，安排和检查施工任务的同时必须安排检查安全工作。

(2) 在向施工班组下达任务时，必须下达书面的安全措施交底。扼要说明施工中的安全要点，班组长必须每日班前口头进行安全提示。

(3) 任何人不戴安全帽不得进入现场，违者安全员和任何职工均可劝其退场。现场施工工人要做到安全防护用品齐全，不穿戴劳保防护用品不得进入现场施工。

(4) 高空作业必须系安全带，起重设备、钢件连接要有可靠的安全缆绳设施以供挂安全带之用。

(5) 起重运输作业的设备、索具符合规定，作业要符合规程，施工用架子脚手要安全可靠，并架设攀登扶梯。

(6) 临时动力用电要有符合要求的临时配电箱，一切设备均有良好的防雨措施，电气设备可靠的接地和漏电保护器，不准一闸多用，并由专人维护。

(7) 认真做好防火工作，气焊不得使用火绳，下班后检查扑灭一切火源、氧气、乙炔气、油料等易燃物品要分别粗放，施工材料按规定整齐码放，不得占用排水及通行通道。

(8) 坚持文明施工，施工现场经常保持整洁，有条理。

(9) 加强安全教育，作业时精力集中，不得闲谈打逗或擅离职守。

(10) 遵守建设单位有关规定，对违反规定、乱干、蛮干、不听劝阻者，要追究责任，甚至调离本地施工工程。

### 2、质量保证措施

(1) 严格遵照《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》及《蒸规》等法规和相关标准进行制造和检验。

(2) 有锅炉、机械加工、焊接、无损检测等相关专业工程师技术人员 30 余人。同时有持证焊工 43 人，无损检测人员 6 人。

(3) 生产设备有卷板机、行车、弯管机、弯管放样和检测平台、钻床、螺纹管机订、自动焊机、焊机、焊材烘工设备、机加工设备 etc 50 余台套。主要检验和试验设备有：水压试验泵、空

压机；材料试验机、V 型缺口冲击试验机及投影仪、化学自动分析仪、X 光探伤机、超声波探伤机等 20 余台套。完全能满足生产和检验需要。

（4）有完整健全的《锅炉质量手册》及程序文件、作业文件管理制度和质量岗位职责等质量安全文件。企业不断加强质量管理，强化生产、工艺、焊接、理化试验和无损检测等方面的质量监督和检验工作，确保出厂产品优质。

（5）认真做好售后服务工作，积极处理和解决用户反馈的质量问题，为用户排忧解难。

（6）严格按规范标准对设计图纸进行设计评审，并经由省特设部门审查签章批准后投产。

（7）我方承诺提供完整的技术文件及图纸资料。

## 九、售后服务承诺

### 1、服务体系

我们的服务宗旨是“为客户提供真诚、优质的服务”。我们保证对客户诚实守信、服务周到并且致力于不断提高服务质量，提高用户满意度。

### 2、售前服务

(1) 耐心向用户详细介绍产品及质量情况。

(2) 为用户提供技术咨询，包括产品的使用与维修，产品的装配、使用特性等技术问题，凡用户需要提供服务的，公司将派出最好的工程技术人员为客户服务与技术咨询。

(3) 公司设服务热线为用户解答各种有关产品方面的问题。

### 3、售后服务

(1) 用户使用我公司产品出现质量问题时，接到客户投诉要求在 2 小时内答复，如电话沟通不能解决问题（客户不配合除外），服务人员可根据实际情况到现场解决问题。

(2) 处理问题发生的一切费用（质量问题公司），全部由本公司承担（需方人为操作除外）。

实行“产品质量负责人制度”。在合同签定后，从产品制造、入库、发货到安装、试运行，进行定人负责，提高工程质量。

### 4、规范化的服务标准

(1) 售前、售中提供详尽热情的咨询服务

(2) 上门调试，示范性指导使用，保证提供完善的技术指导、操作培训

(3) 为每个客户建立独立的用户档案卡，实行定期跟踪服务。

### 5、星级服务 1、2、3、4 模式

1) 即一个结果：服务满意

2) 即二个理念：带走用户的烦恼，留下创新的真诚

3) 即三个控制：服务投诉率小于万分之一，服务遗漏率小于万分之一，服务不满意率小于万分之一

4) 即四个不漏：一个不漏地记录用户反映的问题；一个不漏地处理用户反映的问题；一个不漏地复查处理结果；一个不漏地将结果反映到设计、生产、经营部门。

## 6、技术服务与联络

- 1) 公司指派技术人员赵春辉先生为技术服务责任人。
- 2) 提供的技术支持包括：投标文件中技术解释工作、生产过程中联络工作、现场指导产品安装及调试、关于产品疑难问题解答。

## 7、组织保证

我公司对每一用户专门成立项目部，由专人负责、跟踪处理、协调项目在制造过程中出现的一些问题，各责任人员对出现的问题必须随时报告。

## 十、厂区环境







## 十一、公司寄语



本清单给贵公司选择参考

部分零部件因供货因素，设备参数以实际出厂设备参数为准！

我们讲秉承客户至上的原则，在确保技术，质量的同时，为客户朋友提供售前售后等全方位的服务，解决客户的后顾之忧，将以耐心，诚心热情的态度服务每一位客户！